



# SCHEDA DI RILIEVO

## Parco giochi Rober Baden-Powell

<b>CODICE</b> 2	INDIRIZZO: Vicolo Fanfani
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2		X		
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		No marciapiede
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	No rampe
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6		X	No
1.9		X		Autobus 130m
1.10			X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Parco giochi Rober Baden-Powell

<b>CODICE</b> 2	INDIRIZZO: Vicolo Fanfani
--------------------	---------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco giochi Rober Baden-Powell

<b>CODICE</b> 2	INDIRIZZO: Vicolo Fanfani
--------------------	---------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Area Parcheggio Vicolo Fanfani

<b>CODICE</b> <b>3</b>	INDIRIZZO: Vicolo Fanfani
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	No marciapiede
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	No rampe
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No attraversamenti
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 170m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		Ripasso segnaletica orizzontale
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		Non é a norma
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Area Parcheggio Vicolo Fanfani

<b>CODICE</b> 3	INDIRIZZO: Vicolo Fanfani
--------------------	---------------------------

<b>FOTO PRINCIPALE</b>	<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>
	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEMA DI INTERVENTO

## Area Parcheggio Vicolo Fanfani

**CODICE**  
**3**

INDIRIZZO: Vicolo Fanfani

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Chiesa parrocchiale

<b>CODICE</b> 4	INDIRIZZO: Piazza Libert� 29
	DATA RILIEVO: 08-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente � massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione � in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No attraversamenti
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se s� quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 380m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) � esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico � predisposta la segnaletica che individui le principali attivit� e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	No segnaletica
2.2			X	
2.3			X	No segnaletica
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		Non a norma
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		


4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	Non ci sono maniglie
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Chiesa parrocchiale

<b>CODICE</b> 4	INDIRIZZO: Piazza Libertà 29
--------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Chiesa parrocchiale

**CODICE**  
4

INDIRIZZO: Piazza Libertà 29

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPER PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare maniglie all'altezza prevista dalla normativa (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Piazza Libertà

<b>CODICE</b> 5	INDIRIZZO: Piazza Libertà
	DATA RILIEVO: 08-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		In parte
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No attraversamenti su strade ad alto volume
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 380m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		Non a norma, misura minore di 3.20
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Piazza Libertà

<b>CODICE</b> 5	INDIRIZZO: Piazza Libertà
--------------------	---------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	

<b>VALUTAZIONE FINALE</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Piazza Libertà

**CODICE**  
**5**

INDIRIZZO: Piazza Libertà

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Municipio

<b>CODICE</b> <b>6</b>	INDIRIZZO: Via Torino 95
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		10 cm
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	No rampe
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9		X		Autobus 300m
1.10			X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Si per verticale
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		Solo in area parcheggio

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI						
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X			
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13	X		Solo primo piano	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	130	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X			
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X			
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI						
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X			
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X			
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?				X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?				X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?				X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X		
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X		
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X		
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE Municipio

<b>CODICE</b> 6	INDIRIZZO: Via Torino 95
--------------------	--------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEMA DI INTERVENTO

## Municipio

**CODICE**  
**6**

INDIRIZZO: Via Torino 95

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Installare un servoscala o piattaforma elevatrice (Rif. Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire e/o adeguare le apparecchiature esistenti alla normativa vigente (Rif. Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEMA DI RILIEVO

## Piazza Don Oreste Cantore

<b>CODICE</b> <b>7</b>	INDIRIZZO: Piazza Don Oreste Cantore
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Stesso piano
1.2		X		
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		No dislivello
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No alto traffico
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9		X		Autobus 170m
1.10			X	
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2			X	Solo uno
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Piazza Don Oreste Cantore

<b>CODICE</b> 7	INDIRIZZO: Piazza Don Oreste Cantore
--------------------	--------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

<b>VALUTAZIONE FINALE</b>	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Piazza Don Oreste Cantore

**CODICE**  
**7**

INDIRIZZO: Piazza Don Oreste Cantore

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Sede sindacati/Alpini/Coro

<b>CODICE</b> <b>8</b>	INDIRIZZO: Via Torino 113
	DATA RILIEVO: 08-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No attraversamenti
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9		X		Autobus 240m
1.10			X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	100cm
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Sede sindacati/Alpini/Coro

<b>CODICE</b> 8	INDIRIZZO: Via Torino 113
--------------------	---------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Sede sindacati/Alpini/Coro

<b>CODICE</b> 8	INDIRIZZO: Via Torino 113
--------------------	---------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o
- allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Cappella Piazza Sant'Antonio

<b>CODICE</b> <b>9</b>	INDIRIZZO: Piazza Sant'Antonio
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		Autobus 240m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	140cm
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Cappella Piazza Sant'Antonio

<b>CODICE</b> 9	INDIRIZZO: Piazza Sant'Antonio
--------------------	--------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Cappella Piazza Sant'Antonio

**CODICE**  
9

INDIRIZZO: Piazza Sant'Antonio

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Realizzare rampa per il superamento del dislivello tra parcheggio e percorso pedonale/marciapiede (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Chiesa Cristiana Evangelica

<b>CODICE</b> <b>10</b>	INDIRIZZO: Via Vaie 2
	DATA RILIEVO: 08-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No attraversamenti segnati
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9		X		Autobus 170m
1.10			X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	No
3.2			X	
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	Rialzato
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	70cm
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	Maggiore

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Chiesa Cristiana Evangelica

<b>CODICE</b> 10	INDIRIZZO: Via Vaie 2
---------------------	-----------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Chiesa Cristiana Evangelica

**CODICE**  
**10**

INDIRIZZO: Via Vaie 2

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Polizia Municipale

<b>CODICE</b> <b>11</b>	INDIRIZZO: Via Torino 174
	DATA RILIEVO: 08-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No attraversamenti
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 280m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2		X		
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	70 cm
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	100cm
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X		
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE Polizia Municipale

<b>CODICE</b> 11	INDIRIZZO: Via Torino 174
---------------------	---------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Polizia Municipale

**CODICE**  
**11**

INDIRIZZO: Via Torino 174

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Sede Pro Loco

<b>CODICE</b> <b>12</b>	INDIRIZZO: Via Torino 172
	DATA RILIEVO: 08-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		Autobus 280m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI						
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X		
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X			
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X			
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI						
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X		
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X		
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X		
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?				X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X		
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Sede Pro Loco

<b>CODICE</b> 12	INDIRIZZO: Via Torino 172
---------------------	---------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Sede Pro Loco

**CODICE**  
**12**

INDIRIZZO: Via Torino 172

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Cappella dei Santi Rocco e Sebastiano

<b>CODICE</b> <b>13</b>	INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 11
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Lato opposto
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Tutto a livello
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 190m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	Inferiore
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	Superiore
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Cappella dei Santi Rocco e Sebastiano

<b>CODICE</b> 13	INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 11
---------------------	---------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Cappella dei Santi Rocco e Sebastiano

**CODICE**  
**13**

INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 11

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio principale Piazza della Pace

<b>CODICE</b> <b>14</b>	INDIRIZZO: Piazza della Pace
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Parzialmente illuminato
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 310m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		Ripassare segnaletica orizzontale
2.2			X	No
2.3		X		Non il percorso
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2			X	Ne servirebbero 3 (57+48) solo 2 disabili
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Parcheggio principale Piazza della Pace

<b>CODICE</b> 14	INDIRIZZO: Piazza della Pace
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

<b>VALUTAZIONE FINALE</b>	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio principale Piazza della Pace

<b>CODICE</b> <b>14</b>	INDIRIZZO: Piazza della Pace
----------------------------	------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO CENTRO SPORTIVO

<b>CODICE</b> <b>15</b>	INDIRIZZO: Piazza della pace 1
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		Autobus 360m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	Non ci sono fermate
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		Ripassare segnaletica orizzontale
2.2		X		
2.3			X	Non il percorso
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2			X	Ne servono 3
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		Non singola rampa ma marciapiede in pendenza
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	Non necessario
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		106 cm
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		Controllare interno per possibile rampa
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE CENTRO SPORTIVO

<b>CODICE</b> 15	INDIRIZZO: Piazza della pace 1
---------------------	--------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO CENTRO SPORTIVO

**CODICE**  
**15**

INDIRIZZO: Piazza della pace 1

## PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

## SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

## ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

## ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Servizi recupero e rieducazione funzionale

<b>CODICE</b> <b>16</b>	INDIRIZZO: Piazza della pace 1
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		Autobus 360m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	No fermate
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		Ripassare segnaletica orizzontale
2.2		X		
2.3			X	Non il percorso
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2			X	Ne servono 3
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		Non singola rampa, ma marciapiede in pendenza
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	Non serve
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	100cm
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	Da fare manutenzione
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?		X		
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12	X		
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?		X		
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Servizi recupero e rieducazione funzionale

<b>CODICE</b> 16	INDIRIZZO: Piazza della pace 1
---------------------	--------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Non sono state rilevate criticità significative	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Servizi recupero e rieducazione funzionale

**CODICE**  
**16**

INDIRIZZO: Piazza della pace 1

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare maniglie all'altezza prevista dalla normativa (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

# SCHEDA DI RILIEVO

## R.A.F Maisonetta

<b>CODICE</b> <b>17</b>	INDIRIZZO: Via Mario Celso 4
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	Non c'è marciapiede
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 380m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	No
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		Parcheggio piazza e parcheggio davanti edificio

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## R.A.F Maisonetta

<b>CODICE</b> 17	INDIRIZZO: Via Mario Celso 4
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## R.A.F Maisonetta

**CODICE**  
**17**

INDIRIZZO: Via Mario Celso 4

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## C.S.T. Filarete

<b>CODICE</b> <b>18</b>	INDIRIZZO: Via Mario Celso 2
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	Nessun marciapiede
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## C.S.T. Filarete

<b>CODICE</b> 18	INDIRIZZO: Via Mario Celso 2
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## C.S.T. Filarete

**CODICE**  
**18**

INDIRIZZO: Via Mario Celso 2

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o irto gonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Promuovere ed incrementare il servizio del trasporto pubblico urbano
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio Piazza della Pace

<b>CODICE</b> <b>19</b>	INDIRIZZO: Piazza della pace
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Parzialmente illuminato
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 310m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	No
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3		Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Parcheggio Piazza della Pace

<b>CODICE</b> 19	INDIRIZZO: Piazza della pace
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio Piazza della Pace

**CODICE**  
**19**

INDIRIZZO: Piazza della pace

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Polo sportivo Codrei

<b>CODICE</b> <b>20</b>	INDIRIZZO: Piazza Sant'antonio
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	Non é presente
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		In parte

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	1 inferiore
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	Superiore
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Polo sportivo Codrei

<b>CODICE</b> 20	INDIRIZZO: Piazza Sant'antonio
---------------------	--------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Polo sportivo Codrei

**CODICE**  
**20**

INDIRIZZO: Piazza Sant'antonio

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio Via Celso

<b>CODICE</b> <b>21</b>	INDIRIZZO: Via Mario Celso
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Lato opposto
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Assente segnaletica orizzontale
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Parcheggio Via Celso

<b>CODICE</b> 21	INDIRIZZO: Via Mario Celso
---------------------	----------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio Via Celso

**CODICE**  
**21**

INDIRIZZO: Via Mario Celso

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o irtogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quando previsto dalla norma
- Promuovere ed incrementare il servizio del trasporto pubblico urbano
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parco giochi

<b>CODICE</b> <b>22</b>	INDIRIZZO: Via Rocciamelone
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	I pali della segnaletica ostacolano il passaggio
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Parziale
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Parco giochi

<b>CODICE</b> 22	INDIRIZZO: Via Rocciamelone
---------------------	-----------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco giochi

**CODICE**  
**22**

INDIRIZZO: Via Rocciamelone

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Promuovere ed incrementare il servizio del trasporto pubblico urbano
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Cimitero

<b>CODICE</b> <b>23</b>	INDIRIZZO: Via Susa
	DATA RILIEVO: 08-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Parzialmente
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	No
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2		X		
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		Dimensioni non standard
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	Maggiore
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	116cm
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Cimitero

<b>CODICE</b> 23	INDIRIZZO: Via Susa
---------------------	---------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		<p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEMA DI INTERVENTO

## Cimitero

**CODICE**  
**23**

INDIRIZZO: Via Susa

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Promuovere ed incrementare il servizio del trasporto pubblico urbano
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Palestra - Istituto Comprensivo "Centopassi"

<b>CODICE</b> <b>25</b>	INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 19
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	Cartello in mezzo a marciapiede
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		Poco
1.9		X		Autobus 100m
1.10			X	
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI						
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X		
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI						
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X			
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X			
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X			
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X			
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?		X			
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?		X			
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?		X			
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12	X		
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X		
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X		
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X			
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X			

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Palestra - Istituto Comprensivo "Centopassi"

<b>CODICE</b> 25	<b>INDIRIZZO:</b> Via Augusto Abegg 19
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Non sono state rilevate criticità significative	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Palestra - Istituto Comprensivo "Centopassi"

**CODICE**  
**25**

INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 19

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente ((Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

# SCHEDA DI RILIEVO

## Scuola infanzia e primaria - Dorina Abegg

<b>CODICE</b> <b>26</b>	INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 1
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		Poco illuminato
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 170m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13	X		Sul retro
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12	X		
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Scuola infanzia e primaria - Dorina Abegg

<b>CODICE</b> 26	INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 1
---------------------	--------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali  Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Scuola infanzia e primaria - Dorina Abegg

**CODICE**  
**26**

INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 1

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))  
Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

# SCHEMA DI RILIEVO

## Campi da tennis

<b>CODICE</b> <b>27</b>	INDIRIZZO: Via Augusto Abegg
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	No marciapiede
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		Lampioni pubblica via
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 250m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		Da ripassare
2.2			X	
2.3		Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	No
3.2		X		No
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	Parcheggio sopra, campo accessibile con scala

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Campi da tennis

<b>CODICE</b> 27	INDIRIZZO: Via Augusto Abegg
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Campi da tennis

**CODICE**  
**27**

INDIRIZZO: Via Augusto Abegg

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Mahatma Gandhi

<b>CODICE</b> <b>28</b>	INDIRIZZO: Via Medagli
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		No rampe
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Stazione ferroviaria 230m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		Da rifare la orizzontale
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE Mahatma Gandhi

<b>CODICE</b> 28	INDIRIZZO: Via Medagli
---------------------	------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Mahatma Gandhi

**CODICE**  
**28**

INDIRIZZO: Via Medagli

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Scuola dell'infanzia

<b>CODICE</b> <b>29</b>	INDIRIZZO: Viale IV Novembre 10
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Parziale
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		Lampioni pubblica via
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Stazione ferroviaria 340m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		Da rifare la orizzontale
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		Parcheggio poco visibile da riverniciare
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI						
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	Rialzato da rampa	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	Rampa maggiore	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X		
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	Maggiore di 120	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		Serratura a 90cm no maniglia	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI						
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X		
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X		
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X		
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?				X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X		
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Scuola dell'infanzia

<b>CODICE</b> 29	INDIRIZZO: Viale IV Novembre 10
---------------------	---------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali  Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm  Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm  Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote  Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm  Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote  Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Scuola dell'infanzia

**CODICE**  
**29**

INDIRIZZO: Viale IV Novembre 10

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucciolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Asilo nido

<b>CODICE</b> <b>30</b>	INDIRIZZO: Viale IV Novembre 12
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Parziale
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		Lampioni pubblica via
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Stazione ferroviaria 340m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		Da rifare la orizzontale
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		Parcheggio poco visibile da riverniciare
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	Rialzato da rampa
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	Rampa maggiore
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	Maggiore di 120
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		Serratura a 90cm no maniglia
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	Non presenti
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	Solo scale presenti solo servizi
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	Non presente
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Asilo nido

<b>CODICE</b> 30	INDIRIZZO: Viale IV Novembre 12
---------------------	---------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni	
Accesso agli edifici pubblici		L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali  Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm  Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote  Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Asilo nido

**CODICE**  
**30**

INDIRIZZO: Viale IV Novembre 12

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Realizzare rampa per il superamento del dislivello tra parcheggio e percorso pedonale/marciapiede (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

## COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI

- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

## SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI

# SCHEDA DI RILIEVO

## Campo da Basket Viale IV Novembre

<b>CODICE</b> <b>31</b>	INDIRIZZO: Viale IV Novembre
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Parziale (tratto molto ridotto)
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	Solo in parte
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Stazione ferroviaria 280m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		Orizzontale da rivedere
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	A livello
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	Superiore
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	100cm
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Campo da Basket Viale IV Novembre

<b>CODICE</b> 31	INDIRIZZO: Viale IV Novembre
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Campo da Basket Viale IV Novembre

<b>CODICE</b> <b>31</b>	INDIRIZZO: Viale IV Novembre
----------------------------	------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Campetto calcio Medagli

<b>CODICE</b> <b>33</b>	INDIRIZZO: Via Dora Riparia
	DATA RILIEVO: 08-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	No marciapiede
1.2			X	
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		Non c'è marciapiede.
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9			X	
1.10			X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		Da fare manutenzione
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Campetto calcio Medagli

<b>CODICE</b> 33	INDIRIZZO: Via Dora Riparia
---------------------	-----------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Campetto calcio Medagli

**CODICE**  
**33**

INDIRIZZO: Via Dora Riparia

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))  
Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Promuovere ed incrementare il servizio del trasporto pubblico urbano
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio Via Musinè

<b>CODICE</b> <b>34</b>	INDIRIZZO: Via Musinè
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	Non presente
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		Autobus 200m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Parcheggio Via Musinè

<b>CODICE</b> 34	INDIRIZZO: Via Musinè
---------------------	-----------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio Via Musinè

**CODICE**  
**34**

INDIRIZZO: Via Musinè

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o
- allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio Viale IV Novembre

<b>CODICE</b> <b>35</b>	INDIRIZZO: Viale IV Novembre
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		Stazione ferroviaria 280m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Manutenzione
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio Viale IV Novembre

<b>CODICE</b> 35	INDIRIZZO: Viale IV Novembre
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio Viale IV Novembre

<b>CODICE</b> 35	INDIRIZZO: Viale IV Novembre
---------------------	------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Stazione FS

<b>CODICE</b> <b>36</b>	INDIRIZZO: Via Roma 43
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		Stazione ferroviaria 0m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2		X		
2.3		X		
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		Non a norma, mancante di zebraure
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Stazione FS

<b>CODICE</b> 36	INDIRIZZO: Via Roma 43
---------------------	------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Non sono state rilevate criticità significative	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Stazione FS

**CODICE**  
**36**

INDIRIZZO: Via Roma 43

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare maniglie all'altezza prevista dalla normativa (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO A.I.B.

<b>CODICE</b> <b>37</b>	INDIRIZZO: Via Mario Celso 2
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	Nessun marciapiede
1.2			X	Non ha marciapiede
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	Non c'è marciapiede
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	Non ci sono scale
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	Non ci sono scale
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	Non presente
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X		
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	non ci sono

# SCHEDA DI VALUTAZIONE A.I.B.

<b>CODICE</b> 37	INDIRIZZO: Via Mario Celso 2
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## A.I.B.

**CODICE**  
**37**

INDIRIZZO: Via Mario Celso 2

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o
- allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Promuovere ed incrementare il servizio del trasporto pubblico urbano
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Biblioteca Comunale "Luigi Ferrero"

<b>CODICE</b> <b>38</b>	INDIRIZZO: Via Torino 147
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		Autobus 230m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	No segnaletica orizzontale
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	Rampa 11%
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		Portone 100
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	No maniglie
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Biblioteca Comunale "Luigi Ferrero"

<b>CODICE</b> 38	INDIRIZZO: Via Torino 147
---------------------	---------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Biblioteca Comunale "Luigi Ferrero"

<b>CODICE</b> 38	INDIRIZZO: Via Torino 147
---------------------	---------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o
- allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Bocciofila

<b>CODICE</b> <b>39</b>	INDIRIZZO: Piazza Don Oreste Cantore
	DATA RILIEVO: 09-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9		X		Autobus 170m
1.10			X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	In piazza don cantore circa 200m di distanza
3.2			X	
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	98cm
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	No scale
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	No scale
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	No scale
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	No scale
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	No scale
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	No ascensore
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	No ascensore
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	No ascensore
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Bocciofila

<b>CODICE</b> 39	INDIRIZZO: Piazza Don Oreste Cantore
---------------------	--------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Bocciofila

**CODICE**  
**39**

INDIRIZZO: Piazza Don Oreste Cantore

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Installare un servoscala o piattaforma elevatrice (Rif. Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire e/o adeguare le apparecchiature esistenti alla normativa vigente (Rif. Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

# SCHEDA DI RILIEVO

## Istituto Comprensivo "Centopassi"

<b>CODICE</b> <b>40</b>	INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 19
	DATA RILIEVO: 06-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		Poco
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Autobus 130m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2		X		
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13	X		
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Istituto Comprensivo "Centopassi"

<b>CODICE</b> 40	INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 19
---------------------	---------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Istituto Comprensivo "Centopassi"

**CODICE**  
**40**

INDIRIZZO: Via Augusto Abegg 19

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parco Giochi Via Musinè

<b>CODICE</b> <b>41</b>	INDIRIZZO: Via Musinè
	DATA RILIEVO: 06-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	Non presente
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		Autobus 220m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEMA DI VALUTAZIONE

## Parco Giochi Via Musinè

<b>CODICE</b> 41	INDIRIZZO: Via Musinè
---------------------	-----------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco Giochi Via Musinè

<b>CODICE</b> <b>41</b>	INDIRIZZO: Via Musinè
----------------------------	-----------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o
- allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parco Maisonetta

<b>CODICE</b> <b>42</b>	INDIRIZZO: Piazza della pace
	DATA RILIEVO: 31-07-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	No attraversamenti
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Pullman 700m
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	No segnaletica
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Parco Maisonetta

<b>CODICE</b> 42	INDIRIZZO: Piazza della pace
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	

<b>VALUTAZIONE FINALE</b>	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco Maisonetta

**CODICE**  
**42**

INDIRIZZO: Piazza della pace

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio Polizia Municipale

<b>CODICE</b> <b>43</b>	INDIRIZZO: Via Torino 172
	DATA RILIEVO: 08-08-2024

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	Ghiaia
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Parcheggio Polizia Municipale

<b>CODICE</b> 43	INDIRIZZO: Via Torino 172
---------------------	---------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio Polizia Municipale

<b>CODICE</b> <b>43</b>	INDIRIZZO: Via Torino 172
----------------------------	---------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)